

Padew Narodowa, 02.10.2018

IZP.271.6.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - IV

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 19-09-2018 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Ponieważ w SIWZ - III. Opis przedmiotu zamówienia część 2 zamówienia jak i w P.T -11. Wymagania budowlane dla pomieszczenia kotła o mocy do 25 kW - nie podajecie jednoznacznie co jest w gestii użytkownika proszę o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi w czyjej gestii jest wykonanie : UŻYTKOWNIKA czy WYKONAWCY i tak:

1. wentylacja nawiewno - wywiewna
2. pogłębienie kotłowni do min. 190 cm
3. wykonania podłóg niepalnych
4. zalecany wkład kominowy wraz z montażem regulatora ciągu kominowego
- 4.1. w czyjej gestii jest opinia kominiarska - jeżeli jest wymagana przed uruchomieniem kotłowni
5. wykonanie zalecanego fundamentu min.50 mm pod kocioł
6. doprowadzenie gniazda elektrycznego do kotła zgodnie z polskimi normami
7. kto wykonuje demontaż kotła istniejącego
8. w czyjej gestii jest uszczelnienie pomiędzy czopuchem kotła a kominem
- 9 w czyjej gestii jest odłączenie zbiornika c.w.u w przypadku wspólnych instalacji kotła z solarami
10. Proszę o potwierdzenie że Zamawiający traktuje schemat zawarty w dokumentacji projektowej jako poglądowy - tym samym pozwala na dostosowanie schematu dla poszczególnych typów kotłów, na taki jaki jest zalecany przez producenta kotła mając na względzie uzyskanie jak najlepszych efektów ze spalania pelletu, oraz pracę instalacji zamontowanej w kotłowni.
11. Proszę o potwierdzenie że Zamawiający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie JEDZ w wersji elektronicznej

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, że:

Ad. 1.

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, leży po stronie właściciela budynku - Użytkownika

Ad. 2.

W przypadku konieczności pogłębienia kotłowni do wymaganej głębokości 1,90 m, obowiązek ten leży po stronie właściciela budynku-Użytkownika.

Ad. 3.

Projekt przewiduje wymianę źródła ciepła, nie modernizację kotłowni. Nie ma obowiązku wykonywania nowej, niepalnej podłogi.

Ad. 4.

Wkład kominowy wraz z montażem regulatora ciągu kominowego leży po stronie właściciela budynku-Użytkownika, o ile będzie wymagany.

Ad. 4.1.

W przypadku wymaganej opinii kominiarskiej, obowiązek jej wykonania leży po stronie właściciela budynku - Użytkownika

Ad. 5.

W przypadku konieczności wykonania fundamentu pod kocioł, jego wykonanie leży po stronie właściciela budynku - Użytkownika

Ad. 6.

Doprowadzenie gniazda elektrycznego 230V z uziemieniem leży po stronie właściciela budynku – Użytkownika.

Ad. 7.

Demontaż kotła leży po stronie Wykonawcy

Ad. 8

Uszczelnienie pomiędzy czopuchem kotła, a kominem leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 9.

Projekt przewiduje wymianę źródła ciepła, zasobnik CWU nie jest częścią instalacji kotłowej tylko CWU. Demontaż zasobnika CWU, w przypadku montażu na jednym obiekcie instalacji solarnej i kotła na biomase, leży po stronie wykonawcy instalacji solarnej

Ad. 10.

Zamawiający nie posiada informacji jakie zmiany chciałby wprowadzić Pytający do załączonych schematów, jednak traktuje schemat zawarty w dokumentacji projektowej jako poglądowy - tym samym pozwala na dostosowanie schematu dla poszczególnych typów kotłów, na taki jaki jest zalecany przez producenta kotła mając na względzie uzyskanie jak najlepszych efektów ze spalnego pelletu, oraz pracę instalacji zamontowanej w kotłowni

Ad.11.

Zamawiający potwierdza, że niezwłocznie w godzinach pracy Urzędu potwierdzi odebranie JEDZ

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJCI GMINY

mgr Robert Pluta

Kierownik Zamawiającego