

Padew Narodowa, 03.10.2018

IZP.271.6.2018

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - V

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 22-09-2018 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie 1 : w czyjej gestii jest podłączenie istniejących układów pompowych : c.o. i c.w.u. - klienta czy wykonawcy

Pytanie 2 : zgodnie z dyrektywą ERP - pompy mają być elektroniczne - czy ten wymóg dotyczy także pomp klienta c.o. i c.w.u

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, że:

Ad. 1.

Podłączenie istniejących układów pompowych CO i CWU do nowego źródła ciepła leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 2.

Projekt przewiduje wymianę źródła ciepła, w związku z czym istniejące układy pompowe pozostają do wykorzystania z nowym źródłem ciepła. W przypadku gdy dotychczasowa instalacja CO pracowała w układzie grawitacyjnym, zakup pompy obiegowej leży po stronie właściciela budynku.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJCI GMINY

mgr Robert Pluta

Kierownik Zamawiającego