

Padew Narodowa, 08.10.2018

IZP.271.6.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - X

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 26-09-2018 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Prosimy o potwierdzenie czy zasobniki do pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej wymaga klasy energetycznej A zgodnej z rozporządzeniem UE 812/2013 lub współczynnika przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy PN-EN 12664:2001 lub równoważnej, przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205 W/mK przy $\Delta T = 10$ [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy $\Delta T = 30$ [°C].

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, że:

Zamawiający potwierdza, że dla zasobników do pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej wymagana jest klasa energetyczna A zgodna z rozporządzeniem UE 812/2013 lub współczynnikiem przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadanym wg normy PN-EN 12664:2001 lub równoważnej, przez akredytowane laboratorium, wynoszącym maximum 0,0205 W/mK przy $\Delta T = 10$ [°C] oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy $\Delta T = 30$ [°C].

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY

mgr Robert Pluta

Kierownik Zamawiającego