

Padew Narodowa, 08.10.2018

IZP.271.6.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - IX

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 26-09-2018 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Przewody instalacji solarnej.

Czy zamawiający dopuści zastosowanie materiału izolacyjnego charakteryzującego się korzystniejszym parametrem przewodności cieplnej niż izolacje kauczukowe EPDM tzn. posiadającym współczynnik. $A_{40c} = 0,035 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Izolacja o której mowa powyżej wykonana jest z włókniny poliestrowej o grubości 10mm zabezpieczona dodatkowo folią z filtrem UV chroniącą także przed uszkodzeniami mechanicznym. Maksymalna temperatura medium $+220^{\circ}\text{C}$, Temperatura, powietrza lub otoczenia od -60°C do $+80^{\circ}\text{C}$, w krótkim czasie do $+100^{\circ}\text{C}$.

Należy zwrócić uwagę, że opisywany powyżej materiał izolacyjny posiada certyfikat klasy reakcji na ogień wg EN 13 501-1 BL-s2, d0 (NRO nie rozprzestrzeniający ognia) który wymagany jest w budownictwie przy stosowaniu izolacji wewnątrz budynków. Zamawiający powinien mieć na uwadze że takiego parametru nie posiada większość oferowanych na rynku izolacji w tym przede wszystkim izolacje kauczukowe których stosowanie w myśl obowiązujących przepisów może stanowić potencjalne zagrożenie pożarowe w budynkach.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, że:

Zamawiający dopuści produkt oferowany przez Wykonawcę.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY

mgr Robert Pluta

Kierownik Zamawiającego

Padew Narodowa, 08.10.2018

IZP.271.6.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - X

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 26-09-2018 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Prosimy o potwierdzenie czy zasobniki do pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej wymaga klasy energetycznej A zgodnej z rozporządzeniem UE 812/2013 lub współczynnika przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy PN-EN 12664:2001 lub równoważnej, przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205 W/mK przy $\Delta T = 10$ [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy $\Delta T = 30$ [°C].

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, że:

Zamawiający potwierdza, że dla zasobników do pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej wymagana jest klasa energetyczna A zgodna z rozporządzeniem UE 812/2013 lub współczynnikiem przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadanym wg normy PN-EN 12664:2001 lub równoważnej, przez akredytowane laboratorium, wynoszącym maximum 0,0205 W/mK przy $\Delta T = 10$ [°C] oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy $\Delta T = 30$ [°C].

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY

mgr Robert Pluta

Kierownik Zamawiającego