

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - XI

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 24-09-2018 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Analiza zapisów SIWZ, załączników nr 1 I-III - dokumentacja projektowa instalacji pomp ciepła oraz załączników nr 12 III - przedmiary robót dla części 3 zamówienia nie wskazuje jednoznacznie zakresu rzeczowego do wykonania przez Wykonawcę.

Pytanie 1:

W dokumentacji technicznej instalacji pomp ciepła do przygotowywania ciepłej wody użytkowej na str. 7 przedstawiony został schemat technologiczny, który uzupełnia poprzedzającą go część opisową - ale nie jest z nią spójny.

Prosimy o potwierdzenie, że elementy instalacji opisane na schemacie numerami 12, 13, 17, 11 i 18 nie są przedmiotem zamówienia oraz że ich ewentualny koszt zakupu i montażu pokryje użytkownik.

Pytanie 2:

Czy w przypadku gdy użytkownik nie posiada zasobnika ciepłej wody użytkowej a ciepłą wodę uzyskuje z urządzenia przepływowego - czy Zamawiający dopuszcza montaż pompy ciepła typu monoblok, posiadającej wbudowany zasobnik c.w.u. z wbudowaną dodatkową wężownicą?

Pytanie 3:

W istniejących instalacjach może wystąpić konieczność jej płukania (przed / w trakcie / lub po) wykonaniu montażu pompy ciepła i osprzętu - w celu zapewnienia poprawnej pracy nowych urządzeń. Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty koszt wykonania tej czynności?

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, że:

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że wszystkie elementy zawarte na schemacie, ponumerowane od nr 1 do nr 20 są przedmiotem zamówienia. Koszt zakupu i montażu leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 2.

Zamawiający informuję, że zarówno w pompach ciepła do CWU jak i w pompach ciepła do CO i CWU w zakresie dostawy znajduje się zasobnik ciepłej wody użytkowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy ciepła do CWU zarówno jako w wersji rozdzielnej (pompa ciepła osobne urządzenie + zasobnik ciepła), jak i w wersji monobloku (pompa ciepła zabudowana na zasobniku).

Ad. 3.

Zamawiający informuje, że zarówno płukanie instalacji jak i jej odpowietrzenie leży po stronie Wykonawcy.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY

  
mst Robert Pluta

Kierownik Zamawiającego