

Padew Narodowa, 16.10.2018

IZP.271.6.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - XII

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 27-09-2018 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Czy w związku z zapisami w dokumentacji dotyczącymi możliwości spalania przez kocioł pelletu o zwiększonej zawartości popiołu (pellet gorszej jakości – tańszy dla użytkownika, np. klasy B), Zamawiający potwierdza, że oczekuje kotłów wyposażonych w palniki o podłodze paleniska w kształcie litery „V” co umożliwi usypywanie w palniku zwartego złoża paliwa a tym samym jego skuteczne spalanie i usuwanie powstałych spieków ?

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, że:


Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania palnika w kształcie litery „V”.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJTA GMINY


Kierownik Zamawiającego