

Padew Narodowa, 29.10.2018

IZP.271.6.2018

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – XVI

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 24-10-2018 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Zamawiający w rozdziale XV pkt 4 SIWZ podaje dla zadania nr III (pompy ciepła) następującą punktację za kryterium „Współczynnik COP przy A7/W35”

Współczynnik COP przy A7/W35 zostaną przyznane w skali:

Współczynnik COP przy A7/W35	Liczba punktów
do 3,80	$P_{COP} = 0,0$ pkt
3,81-3,99	$P_{COP} = 2,5$ pkt
4,00-4,30	$P_{COP} = 5,0$ pkt
4,31-4,50	$P_{COP} = 7,5$ pkt
powyżej 4,50	$P_{COP} = 10,0$ pkt

Z kolei w formularzu ofertowym dla zadania III (pompy ciepła) Zamawiający w zakresie deklarowanego przez Wykonawcę współczynnika COP przy A1/W35 nie dokonuje rozróżnienia na pompy ciepła do c.w.u. i pompy ciepła do c.o. pisząc:

### Oświadczam, że:

1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: .....
2. Termin płatności:..... dni przelew
3. Okres gwarancji i rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy): .....
4. Rodzaj czynnika chłodniczego: .....
5. **Współczynnik COP przy A7/W35: :.....**
6. Klasa energetyczna 55°C/35°C: .....

Zwracam uwagę Zamawiającego na fakt, że współczynnik COP przy A7/W35 dla oferowanych przez naszą firmę pomp do c.w.u. jest inny niż dla pomp do c.o.. Ponadto współczynnik COP przy A7/W35 dla oferowanych przez naszą firmę pomp do c.o. różni się w zależności od mocy pompy.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy w formularzu ofertowym Wykonawca ma podać współczynnik COP przy A7/W35 dla pomp do c.w.u. czy dla pomp do c.o.. Jeżeli Wykonawca ma podać w formularzu ofertowym współczynnik COP przy A7/W35 dla pomp do c.o., to prosimy Zamawiającego o odpowiedź dla której konkretnie pompy (min. 6 kW, min. 10 kW, min. 15 kW) ma być podany współczynnik COP.

2. Zamawiający w rozdziale XV pkt 4 SIWZ podaje dla zadania nr III (pompy ciepła) następującą punktację za kryterium „Klasa energetyczna 55°C/35°C”:  
Punkty w kryterium „Klasa energetyczna 55°C/35°C” zostaną przyznane w skali:

Klasa energetyczna 55°C/35°C	Liczba punktów
A	P <sub>KE</sub> = 0 pkt
A+	P <sub>KE</sub> = 5 pkt
A++	P <sub>KE</sub> = 10 pkt

Z kolei w formularzu ofertowym dla zadania III (pompy ciepła) Zamawiający w zakresie deklarowanego przez Wykonawcę klasy energetycznej 55°C/35°C nie dokonuje rozróżnienia na pompy ciepła do c.w.u. i pompy ciepła do c.o. pisząc:

**Oświadczam, że:**

1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: .....
2. Termin płatności:..... dni przelew
3. Okres gwarancji i rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy): .....
4. Rodzaj czynnika chłodniczego: .....
5. Współczynnik COP przy A7/W35: :.....
6. **Klasa energetyczna 55°C/35°C:** .....

Zwracam uwagę Zamawiającego na fakt, że klasa energetyczna 55°C/35°C dla oferowanych przez naszą firmę pomp do c.w.u. jest inny niż dla pomp do c.o..

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy w formularzu ofertowym Wykonawca ma podać klasę energetyczną 55°C/35°C dla pomp do c.w.u. czy dla pomp do c.o..

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, że:

Zamawiający informuje że w formularzu ofertowym dla zadania nr. III w pozycjach „Rodzaj czynnika chłodniczego”, „Współczynnik COP przy A7/W35”, „Klasa energetyczna 55°C/35°C” należy podać parametry dla pomp ciepła do C.O.

Zamawiający informuję że w formularzu ofertowym dla zadania nr. III w pozycjach „Rodzaj czynnika chłodniczego”, „Współczynnik COP przy A7/W35”, „Klasa energetyczna 55°C/35°C” należy wpisać pompę o najniższych parametrach spośród oferowanych urządzeń.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.  
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJCIŃSKA GMINA  
  
mgr Robert Pluta  
Kierownik Zamawiającego