



- 1 Zwód pionowy—druć FeZn $\varnothing 8mm$, $h=0,4m$
- Zwody poziome drut FeZn $\varnothing 8mm$ i pionowe drut FeZn $\varnothing 8mm$ w rurze ochr. BE35 p/t
- - - Uziom otokowy – bednarka FeZn 50x4 ułożona w odległości 1m od zewn. obrysu budynku i głębokości 0,7m
- ⚡ $R<10\Omega$ Projektowany uziom instalacji piorunochronnej
- ∞ Złącze kontrolne w skrzynce probierczej p/t 1,4m
- Uziom pionowy 2,7m, $\varnothing 17,1mm$ (montować w przypadku zbyt dużej rezystancji uziomu istniejącego—stosować pręty miedziane)

INWESTOR	Gmina Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2 39-340 Padew Narodowa
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	Biurowo Projektowe Dworaczek - Architektura Al. Warszawska 170D 39-400 Padew Narodowa
NAZWA PROJEKTU/ OBIEKT	Przebudowa istniejącego budynku dawnej plebanii a obecnie domu Siostr Dominikanek, ze zmianą sposobu użytkowania na budynek instytucji kultury "Izba Pamięci Ignacego Łukasiewicza" wraz z remontem, renowacją, zagospodarowaniem terenu wokół budynku z elementami meblej architektury, przyciężkami, budową sanitariatów, budową WERKIOSK, na działkach nr ew. 1828, 1830, 1824/2 w miejscowości Padew Narodowa.
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TEMAT RYSUNKU	Rzut dachu - instalacja odgromowa

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Paweł Piwowar	E-117/02	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02	
SPECJALNOŚĆ	Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych		
OPRACOWUJĄCY		-	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
09.2021	E - 05	00	1:100