

URZĄD GMINY
w Padwi Narodowej
39-340 Padew Narodowa

Padew Narodowa, 09.01.2024

IZP.271.15.2023

ZMIANA TREŚCI SWZ - III

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: **„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Padew Narodowa”**

Zgodnie z art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j) Zamawiający zmienia treść SWZ.

Modyfikacja projektów.

Część I:

Nazwa zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Padew Narodowa” – ul. Zachodnia w Padwi Narodowej, Gmina Padew Narodowa

- przepompownię wyposażyc w pompy SULZER Typ AS0840-S17 2STD-400/50, P1-2,3kW/P2-1,7kW, Q=58m³/h, H=16m, DN80 lub równoważne z wirnikiem o podwyższonej odporności na zatykanie,
- instalacja tłoczna wewnątrz pompowni wraz z armaturą DN80, zawór płuczący z korkiem wyprowadzić do wysokości ok. 0,5m pod włazem.
- szafy sterownicze doposażyć w układ bezinwazyjnej zmiany kierunku obrotów pomp za pośrednictwem przełącznika lewo/prawo,
- prefabrykowany polimerobetonowy zbiornik przepompowni ścieków dostosować do możliwości pracy jako przepompownia najazdowa, wyposażyc we właz żeliwny D400 z zamontowanym dodatkowo zamknięciem na kłódkę, wyposażony w blokadę uniemożliwiającą samoczynne zamknięcie w trakcie obsługi pompowni. Zamontować trzy żelbetowe słupki ograniczające najazd na pompownię i uszkodzenie szafy sterowniczej

Część II:

Nazwa zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Padew Narodowa” – ul. Szeroka w Padwi Narodowej, Gmina Padew Narodowa

- przepompownię wyposażyc w pompy SULZER Typ AS0840-S17 2STD-400/50, P1-2,3kW/P2-1,7kW, Q=58m³/h, H=16m, lub równoważne, DN80 z wirnikiem o podwyższonej odporności na zatykanie,
- instalacja tłoczna wewnątrz pompowni wraz z armaturą DN80, zawór płuczący z korkiem wyprowadzić do wysokości ok. 0,5m pod włazem.
- szafy sterownicze doposażyć w układ bezinwazyjnej zmiany kierunku obrotów pomp za pośrednictwem przełącznika lewo/prawo,

- prefabrykowany polimerobetonowy zbiorniki przepompowni ścieków wyposażać we włącznik wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku - ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088, włącznik prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane, ponadto włącznik musi być wyposażony w blokadę uniemożliwiającą samoczynne zamknięcie w trakcie obsługi pompowni. teren ogrodzony, utwardzony zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych.

Część III:

Nazwa zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Padew Narodowa” – osiedle Polska Wieś III w Padwi Narodowej, Gmina Padew Narodowa

- przepompownie wyposażać w pompy SULZER Typ XFP80C-CB1.2-PE29/4-C-50EX, P1-3,4kW/P2-2,95kW, Q=150m³/h, H=12,6m, lub równoważne, DN80 z wirnikiem o podwyższonej odporności na zatykanie lub równoważne
- instalacja tłoczna wewnątrz pompowni wraz z armaturą DN80, zawór płuczący z korkiem wprowadzić do wysokości ok. 0,5m pod włącznikiem.
- szafy sterownicze doposażyć w układ bezinwazyjnej zmiany kierunku obrotów pomp za pośrednictwem przełącznika lewo/prawo,
- prefabrykowane polimerobetonowe zbiorniki przepompowni ścieków dostosować do możliwości pracy jako przepompownie najazdowe, wyposażać we włącznik żeliwny D400 z zamontowanym dodatkowo zamknięciem na kłódkę, wyposażony w blokadę uniemożliwiającą samoczynne zamknięcie w trakcie obsługi pompowni. Zamontować trzy żelbetowe słupki ograniczające najazd na pompownię i uszkodzenie szafy sterowniczej.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że zmiany i modyfikacje SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY
mgr Robert Pluto

Kierownik Zamawiającego