



SZCZEGÓŁ NADPROŻY
STALOWYCH



UWAGA:
PRZED UŁOŻENIEM NADPROŻY NALEŻY SPRAWDZIĆ NOŚNOŚĆ
ŚCIAN PODPIERAJĄCYCH.

KOLEJNOŚĆ ROBÓT PRZY WYKONYWANIU NADPROŻY Z BELEK STALOWYCH

- 1.Wyznaczyć po obu stronach ściany zarys belek stalowych i otworu, który ma być wykuty.
- 2.Podstemplować strop w odległości około 0.80m od lica ściany
- 3.Wykonać z jednej strony ściany bruzdę dla osadzenia belki
- 4.Osadzić belkę nadprożową stosując na podporach poduszki z zaprawy cementowej marki 50 o grubości min 3cm
- 5.Podklinować ścianę nad belką klinami stalowymi co około 25cm i szczelnie wypełnić zaprawą ekstensywną
- 6.Wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany dla osadzenia belki
- 7.Osadzić belkę w bruzdzie w sposób opisany wcześniej.
- 8.Skręcić obie belki śrubami M16 wierconymi przez ścianę.
- 9.Wykuć projektowany otwór, a następnie zespawać belki przewiązkami
- 10.Po uzyskaniu przez zaprawę 70% wytrzymałości rozebrać stemplowanie.
- 11.Wykonać osiatkowanie belek stalowych i otynkować nadproże oraz pilastry ścian.

UWAGA : ROBOTY WINNY BYĆ WYKONYWANE POD CIĄGŁYM NADZOREM
OSOBY POSIADAJĄCEJ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE

UWAGA:
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. ARCH. I PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI.

BETON C20/25 (B-25)
STAL RB500W (AIIIN)
STAL KONSTRUKCYJNA S355

NAZWA INWESTYCJI /OBIEKTU	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP BABULE				STADIUM:
ADRES INWESTYCJI /OBIEKTU	DZ. NR EWID. 346 39-340 BABULE 36A (obręb 0049 Babule)				PT
INWESTOR	GMINA PADEW NARODOWA ul.Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa				SKALA:
TYTUŁ RYSUNKU	NADPROŻE STALOWE NAD DRZWIAMI DZ2				1:10
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEN	DATA OPRAC.	PODPIS	NR RYS.: K3
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. arch. Sebastian Pikor	PDK/0218/PWOK/19	5.2024		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA	inż. Szczepan Stachowicz	B-224/82	5.2024		
				BRANŻA:	KONSTRUKCJA