



DZNACZENIA:

ZK – ZACISK KONTROLNY UMIESZCZONY W SKRZYŃCE “Z1”
Z TWORZYWĄ prod. NAKŁD w ścianie budynku
PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE WYKONAĆ W RURZE PCV D 28
POD ELEWACJĄ BUDYNKU PROWADZONĄ W MUROWANEJ CZĘŚCI
ŚCIANY
NA DACHU DO ZWODÓW DACHOWYCH PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE
METALOWE ELEMENTY DACHU, JAK RYNNY, METALOWE SPUSTY
DLA KOMINÓW WYWIETRZAKÓW WENTYLACYJNYCH
WYKONAĆ ODDZIELNE ZWODY PIONOWE I POŁĄCZYĆ Z
NAJBLIŻSZYM ZWODEM DACHOWYM

UZIOM PIERUNOCHRONNY WYKONAĆ JAKO OTOKOWY
PŁASKOWNIKIEM OCYNKOWANYM Fe-Zn 30x4 W ZIEMI
NA GŁĘBOKOŚCI 0.7m I W ODLEGŁOŚCI 2m OD BUDYNKU
OPÓR UZIOMU NIE POWINIEN BYĆ WIĘKSZY NIŻ 100móW

NAZWA INWESTYCJI /OBJEKTU	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA GOSPODARCZO-GARAŻOWY PRZY OSP BABULE				STADIUM: PT
ADRES INWESTYCJI /OBJEKTU	DZ. NR EWID. 346 39-340 BABULE 36A (obręb 0049 Babule)				
INWESTOR	GMINA PADEW NARODOWA ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa				SKALA: 1:50
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ - RZUT DACHU				
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	INSTR. UPRAWNIENI	DATA OPRAC.	PODPIS	NR RYS.: 2.EG
PROJEKTANT ELEKTRYCZNA	mjr inż. Władysław Rudolf	71/98 upr. elektrycznej bez ograniczeń	05.2024		
SPRAWDZAJĄCY ELEKTRYCZNA	mjr inż. Andrzej Rudolf	PDK/0072/POOE/12 upr. elektrycznej bez ograniczeń	05.2024		
BRANŻA:					ELEKTRYCZNA

PROJ. ORYNNOWANIE I RURY SPUSTOWE:

RS2 - RURY SPUSTOWE ZE STALI POWLEKANEJ FI90

R2 - RYNNY ZE STALI POWLEKANEJ FI110