



LEGENDA :

- T - ROZDZIELNICA NATYKNOWA HERMETYCZNA IP-55 II KL. DOCHRONNOŚCI
- A - OPRAWA HERMETYCZNA LED TYP TANK DOB 35W IP 66 LEDDLUX
- B - OPRAWA HERMETYCZNA LED TYP PLAFON LED 22W IP-66 LEDDLUX
- NB - NAPĘD BRAMY 230V MDC WG DOSTAWCY BRAMY

GSV - GŁÓWNA SZYNA PODŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH BUDYNKU
PODŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE WYKONAĆ PRZEWODEM DY 10mm²

CAŁOŚĆ INSTALACJI WYKONAĆ PRZEWODEM KABELKOWYM W RURACH DOCHRONNYCH
POD TYNKIEM, OSPRZĘT STOSOWAĆ HERMETYCZNY IP 44 WPUSZCZONY W TYNK
ZASILANIE WYKONAĆ Z ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY W BUDYNKU DSP BABULE
ZALICZNIKOWO

NAZWA INWESTYCJI /OBIEKTU	STADIUM:				
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA GOSPODARczo-GARAŻOWY PRZY OSP BABULE					
PT					
ADRES INWESTYCJI /OBIEKTU	DZ. NR EWID. 346 39-340 BABULE 36A (obręb 0049 Babule)				
INWESTOR	SKALA:				
GMINA PADEW NARODOWA ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa					
TYTUŁ RYSUNKU	1:50				
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH					
FINANCA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI	DATA OPRAC.	NR RYS.:	
PROJEKTANT ELEKTRYCZNA	mgr inż. Władysław Rudolf	7/198 <small>upr. elektryczne i ogólnie</small>	05.2024	1.EG	
SPRAWDZAJĄCY techniczny	mgr inż. Andrzej Rudolf	PDK/0072/P/OOE/12 <small>upr. elektryczne i ogólnie</small>	05.2024		
BRANŻA:					ELEKTRYCZNA